

アトムジョイント&lt;埋設・露出兼用バンド締めタイプ&gt;

## AJ-DB取扱説明書

この度はアトムジョイントをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取り付け作業前にこの説明書を必ずお読みください。

## 保管上の注意

1. 運搬中・保管中は、製品本体に損傷を与えないよう充分にご注意ください。また損傷などがある場合は、ご使用にならないようお願いいたします。
2. 長期間保管する場合は、冷暗所に保管し直射日光を避けてください。
3. 室温40℃以上および過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないでください。
4. 製品に火気が当たらないよう充分ご注意ください。
5. 製品に荷重をかけないようご注意ください。

## 使用上の注意

1. 作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 製品の損傷の有無をご確認ください。
3. 現場の最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることをご確認の上、ご使用ください。
4. 配管に引張り応力が負荷されないよう、十分な配管支持固定を行ってください。
5. 埋設時は、土被り3m以内・車重量無しでご使用ください。

## 施工要領

1. 差込むパイプの端面について以下をご確認ください。

- ・端面が90°(直角)にカットされていること
- ・端面に段差や傷がないこと

2. 差込み口および当製品の受口内面に油脂やゴミなどが付着していたら、きれいに拭取ってください。
3. パイプ差し口の端部から、 $\varnothing$ 寸法(右表参照)を測りマーキングします。(写真①)その後マーキングまで本製品を差込んでください。
4. マーキング部分からのずれに注意し、付属するSUSバンドを締めます。(写真②)その際片側の2本のSUSバンドは、締めみ部分が互い違いになるような形に取付けてください。(写真③)
5. もう片側も同様にSUSバンドを装着したら取付け完了です。

【マーキング位置】

呼び径(A)	$\varnothing$
40	48~50
50	
65	
80	73~75
100	98~100
125	
150	
	108~110

①



②



③

